

請導師於班上宣導並公布於公告欄，謝謝！
國立頭城家商 113 學年度第 1 學期
班會建議事項回覆表(第 4 週)

| 相關處室 | 建議事項 | 回覆 |
|------------|--|---|
| 教務處 設備組 | 1. 廣播聲音太小。(203) | 1. 廠商已於 9 月 7 日修復了因舊教室拆除而受損的廣播線路，並臨時在圖書館頂樓朝教學大樓加裝廣播喇叭，目前已有 3 支廣播喇叭是朝向教學大樓。 2. 上述廣播喇叭經檢測其音量及清晰度皆無異常，若廣播再調大聲會影響其他區域及街坊鄰居安寧。 3. 教學大樓各樓層的走廊都有規劃雙向廣播喇叭，待學校將相關工程發包完工後，就會有更好的廣播品質。 |
| 總務處 | 1. 新大樓到舊大樓的走道需要鋪平，輪椅同學容易跌倒。(104) 2. 請學校趕快增加教學大樓新通道。(204) 3. 水龍頭水流開大一點(不好洗東西就算了，還會噴溼衣服)。(202) 4. 建議控管 2、3 樓不使用電梯。(303) | 1. 為確保輪椅同學通行安全性，本處將研議評估改善現有走道鋪面之平整性。 2. 本處將評估考量於安全無虞情形下，新增規劃新通道之可行性。 3. 已通知施工廠商將一個水龍頭的水量調整成正常水量，以符合使用需求。 4. 因開學初期電梯使用率較高，後續考量以管制方式提供有需要的師生使用。 |
| 學務處 | 1. 教室根據人數安排(規劃)較大的教室/空間上課。(103) | 1. 待未來校舍整建完畢列入優先考量因素。 |