

**請導師於班上宣導並公布於公告欄，謝謝！**  
**國立頭城家商 113 學年度第 1 學期**  
**班會建議事項回覆表(第 7 週)**

| 相關處室       | 建 議 事 項                                                                        | 回 覆                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 總務處        | 1. 連通道會積水，會塞車，建議改善。(103)<br>2. 電梯樓層限制。(307)<br>2. 希望電梯只開放 4、5 樓，2、3 樓鎖起來。(308) | 1. 有關連通道積水問題，已通知廠商改善。<br>2. 考量期初電梯使用較為頻繁，後續將針對電梯管制方式進行研議。                                                                                                                                             |
| 教務處<br>設備組 | 1. 鐘聲需要大聲點。(309)                                                               | 1. 廠商已於 9 月 7 日修復了因舊教室拆除而受損的廣播線路，並臨時在圖書館頂樓朝教學大樓加裝廣播喇叭，目前已有 3 支廣播喇叭是朝向教學大樓。<br>2. 上述廣播喇叭經檢測其音量及清晰度皆無異常，若廣播再調大聲會影響其他區域及街坊鄰居安寧。<br>3. 教學大樓目前規劃各班級教室內安置廣播喇叭(或各樓層走廊安置雙向廣播喇叭 2 支)，待學校將相關工程發包完工後，就會有更好的廣播品質。 |